

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий*

Дата «04» февраля 2022 г.

Учётный номер контрольно - надзорного мероприятия 68220061000200692843



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

работы по г. Тамбову управление надзорной деятельности и

(адрес места нахождения территориального подразделения МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1 «З», тел. 51-00-44, gpn_tmb_okt@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 15/1 от 09.02.2022 г.**

(первая цифра номера реестра выданных документов (номер выданных сведений) мероприятия,
вторая цифра кода инспекции, которому принадлежит объект проверки (1 - собственник, 2 - аренда, 3 - должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 47 "Лучик"

(указывается контролируемое лицо (лиц), которому проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области, подполковника внутренней службы Кулагина Алексея Николаевича

№ 15 от «04» февраля 2022 года

в период с «07» февраля 2022 г. по «09» февраля 2022 г.

Заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии) вышестоящего лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

профилактической работы по г. Тамбову управления надзорной деятельности и

(полное наименование территориального подразделения)

профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области,

майор внутренней службы Муравьев Сергей Николаевич.

проведена выездная проверка.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Рогатюк Елена Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подлинному или копии (на втором экземпляре))

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения соблюдать проектные решения, а именно тип системы автоматической пожарной сигнализации привести в соответствие запроектированному;	п. 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР).	15.08.2022	
2.	На объекте защиты хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;	п. 53 ППР	15.08.2022	

3.	<p>Не допускает использование подвальных и цокольных этажей и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p>	п. 16 «е» НПР	15.08.2022	
4.	<p>Руководителю организации обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (подвал);</p>	п. 15 НПР	15.08.2022	
5.	<p>На объекте защиты хранить документацию подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных при отделке стен, потолков и покрытия полов путей</p>	п. 25 НПР	15.08.2022	

	эвакуации (линолеум в коридоре 2-го этажа) ;		
6.	при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителю организации обеспечить наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (знаки обозначающие ручные извещатели пуска системы оповещения);	п. 23 НПР	15.08.2022
7.	двери эвакуационных выходов обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;	п. 26 НПР	15.08.2022
8.	двери ведущие на лестничные клетки оборудовать устройствами для самозакрывания;	п. 24 ППР	15.08.2022
9.	На объекте защиты все помещения оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации (коридоры в группах № 1 и 7);	ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ , п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	15.08.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик»
Рогатюк Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Заместитель начальника территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Тамбову управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Тамбовской области

майор внутренней службы С.Н. Муравьев

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки*

«__» _____ 20__ в __ ч. __ мин. Ф.И.О. _____

Должность _____

Подпись _____

М.П.

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

Адрес электронной почты: ds47@city.tambov.gov.ru

Дата: «09» февраля 2022 г., время 11 ч. 30 мин.

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (филиал), перейдя по ссылке <https://nd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода: (в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 27.10.2021 N 651)

